

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00718  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652265  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти».  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19.  
ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти».  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19.  
ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", 115408, г. Москва, ул. Советская, д.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Ответит рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие на основе мастики битумной гидроизолирующей и приклеивающей Ай-Си-Бити  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Мастика ГП марок: МБГ, МБП (расход не более 1,2 кг/м<sup>2</sup>), выпускаемое по ТУ 5772-030-18254055-2002. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

код ОК 005 (ОКП)  
57 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 1765/РС от 28.02.2012 г. НИИ ГИВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИИ28 от 07.10.2010 г.

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 1016-АОП от 22.02.2012 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке, а так же в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.03.2012 по 19.03.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов