

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00721
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652268
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти».
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19.
ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19.
ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавленный «Гидростеклоизол», выпускаемый по ТУ 5774-050-14232470-2006.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

(Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 1768/РС от 28.02.2012 г. НИИ ПБВ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРИБ.RU.ИИ28
от 07.10.2010 г.

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 1016-АОП от 22.02.2012 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке, а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2012 по 19.03.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов

