

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00240  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623088  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти». Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19. ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Завод изоляционных материалов «Ай-Си-Ти». Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, 19. ОГРН: 1035004800885. Телефон (495)577-66-76, факс (495) 577-35-36.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Ай-Си-Текс марок Мастер К/П, Стандарт К/П, Профи К/П, выпускаемый по ТУ 5774-008-18518973-2002 с изм. № 1-2. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
57 7440

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 712/РС от 25.06.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИИ.153. Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0265-АОП от 23.04.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.07.2010 по 30.06.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
Имя, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
Имя, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов